

TEST SONUÇ BELGESİ

YAPISAL OLMAYAN PARÇALARIN VE SİSTEMLERİN SİSMİK TESTİ

Bu belgede tanımlanan ürünlerin TS EN IEC 60068-3-3 (Zone 4) testleri Allianz Teknik Laboratuvarları'nda 22.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Üretici Firma	:	Trend Pano İmalat Elektrik Elektronik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İvedik OSB ,1535 Cad. No:8, Yenimahalle/Ankara
Piyasaya Süren Firma	:	Trend Pano İmalat Elektrik Elektronik İnşaat Ticaret Limited Şirketi İvedik OSB ,1535 Cad. No:8, Yenimahalle/Ankara
Numunenin Adı Ve Tarifi	:	Trend – S – 4000 – F4B ürün kodlu Sismik Deney Panosu
Uygulanan Test Standartları	:	• TS EN IEC 60068-3-3: Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-3: Destek dokümantasyonu ve kılavuz - Donanım için sismik deney yöntemleri • **Bu standart kapsamındaki sismik testler Zone 4 zemin ivmelenmesi ve %5 sönümleme oranı ile gerçekleştirilmiştir.
Montaj işlemleri	:	• TS EN 60068-2-47 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-47: Deneyler - Titreşim, çarpma ve benzeri dinamik deneyler için numunelerin montajı standardına göre gerçekleştirilmiştir.
Test Raporu Referans No:	:	AZTEK-23-028
Sonuç	:	Test edilen ürün, TS EN IEC 60068-3-3 standardı kabul kriterlerini sağlamaktadır. Test sonuçlarına istinaden, ürün Kriter 0 olarak sınıflandırılmıştır.

Erkan ÖZDAĞ
Allianz Teknik Müdürü

ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ

Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No: 90, 34820 Beykoz / İSTANBUL

Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianztekni@allianz.com.tr

Web: www.allianztekni.com.tr

Bu belge istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece testi yapılan numune için geçerlidir. Bu belge herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Bu belge Allianz Teknik marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez.

TEST SONUÇ BELGESİ

YAPISAL OLMAYAN PARÇALARIN VE SİSTEMLERİN SİSMİK TESTİ

Bu belgede tanımlanan ürünlerin TS EN IEC 60068-3-3 (Zone 4) testleri Allianz Teknik Laboratuvarları'nda 22.03.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Üretici Firma	:	Trend Pano Elk. İml. LTD. ŞTİ İvedik OSB ,1535 Cad. No:8, Yenimahalle/Ankara
Piyasaya Süren Firma	:	Trend Pano Elk. İml. LTD. ŞTİ İvedik OSB ,1535 Cad. No:8, Yenimahalle/Ankara
Numunenin Adı Ve Tarifi	:	Trend – S – 4000 – F4B ürün kodlu Sismik Deney Panosu
Uygulanan Test Standartları	:	• TS EN IEC 60068-3-3: Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 3-3: Destek dokümantasyonu ve kılavuz - Donanım için sismik deney yöntemleri • **Bu standart kapsamındaki sismik testler Zone 4 zemin ivmelenmesi ve %5 sönümlleme oranı ile gerçekleştirilmiştir.
Montaj işlemleri	:	• TS EN 60068-2-47 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-47: Deneyler - Titreşim, çarpma ve benzeri dinamik deneyler için numunelerin montajı standardına göre gerçekleştirilmiştir.
Test Raporu Referans No:	:	AZTEK-23-028
Sonuç	:	Test edilen ürün, TS EN IEC 60068-3-3 standardı kabul kriterlerini sağlamaktadır. Test sonuçlarına istinaden, ürün Kriter 0 olarak sınıflandırılmıştır.

Erkan ÖZDAĞ
Allianz Teknik Müdürü

ALLIANZ TEKNİK DEPREM & YANGIN TEST VE EĞİTİM MERKEZİ
Türk-Alman Üniversitesi, Şahinkaya Cad. No: 90, 34820 Beykoz / İSTANBUL
Tel: 0216 556 6351 E-posta: allianztekni@allianz.com.tr
Web: www.allianztekni.com.tr

Bu belge istek üzerine yukarıda atıf yapılan rapor(lar)a istinaden düzenlenmiş olup sadece testi yapılan numune için geçerlidir. Bu belge herhangi bir "Ürün Belgesi" veya "Uygunluk Belgesi" niteliğinde değildir. Bu belge Allianz Teknik marka kullanım hakkı vermez, ayrıca partiyi temsil etmez.